Analyseresultater fra MjøsLab

Prøve Id		Mottaksdato	Prøvested	Referanse	E. coli (/100 ml)	Farge (mg Pt/l)	Intestinale enterokokker (/100 ml)	Kimtall 22°C (/ml)	Koliforme bakterier (/100 ml)	Konduktivitet (mS/m)	Lukt ()	pH, surhetsgrad ()	Smak ()	Turbiditet (FNU)
2018-03055	6	22.10.2018 15:35	MJØSLI- HYTTE-40	Prøve ble her tatt på nytt kjøkken i "Låven", 2. etg.	0	<2	0	220	0	30,82	Normal	8,1	Normal	0,14
2018-03055	5	22.10.2018 15:35	MJØSLI- HYTTE-36		0	<2	0	3 200	0	30,72	Normal	8,2	Normal	0,12
2018-03055	4	22.10.2018 15:35	MJØSLI- HYTTE-22	Nabohytte nr. 21 ble tatt da vann var avstengt i utekran.	0	<2	0	1 100	0	31,32	Normal	8,2	Normal	0,13
2018-03055	3	22.10.2018 15:35	MJØSLI- HYTTE-21		0	<2	0	6	0	30,92	Normal	8,4	Normal	0,14
2018-03055	2	22.10.2018 15:35	MJØSLI- HYTTE-RENTVANN		0	<2	0	11	0	31,32	Normal	8,2	Normal	0,1
2018-02339	4	29.08.2018 16:52	MJØSLI- HYTTE-36			<2		400	0	30,72	Normal	7,9	Normal	0,12
2018-02339	3	29.08.2018 16:52	MJØSLI- HYTTE-21			<2		52	0	31,22	Normal	7,9	Normal	0,07
2018-02339	2	29.08.2018 16:52	MJØSLI- HYTTE-RENTVANN			<2		100	0	30,82	Normal	8	Normal	0,07
2018-01488	1	13.06.2018 13:40	MJØSLI- HYTTE-RENTVANN	Analyseoppsett gruppe B		3				29,62		7,9		0,18
2018-01484	8	13.06.2018 13:40	MJØSLI- HYTTE-40			<2		48	0	29,82	Normal	8,1	Normal	0,08
2018-01484	7	13.06.2018 13:40	MJØSLI- HYTTE-22			<2		88	0	29,92	Normal	8,1	Normal	0,14
2018-01484	6	13.06.2018 13:40	MJØSLI- HYTTE-39			<2		230	0	29,92	Normal	8,2	Normal	0,06
2018-01484	5	13.06.2018 13:40	MJØSLI- HYTTE-21	Gardenakobling på kran		<2		46	0	29,51	Normal	8	Normal	0,09
2018-01484	4	13.06.2018 13:40	MJØSLI- HYTTE-RENTVANN	Gammelt pumpehus		<2		3	0	29,72	Normal	8,1	Normal	0,1
2018-01484	2	13.06.2018 13:40	MJØSLI- HYTTE-RENTVANN	Nytt pumpehus - system borebrønn 2		13		8 000	0	30,12	Normal	8,3	Normal	0,27
2018-01159	6	09.05.2018 17:17	MJØSLI- HYTTE-36			<2	0	370	0	28,41	Normal	8,2	Normal	0,12
2018-01159	5	09.05.2018 17:17	MJØSLI- HYTTE-40			<2	0	140	0	28,51	Normal	8,1	Normal	0,14
2018-01159	4	09.05.2018 17:17	MJØSLI- HYTTE-22			<2	0	17	0	28,51	Normal	8,2	Normal	0,13
2018-01159	3	09.05.2018 17:17	MJØSLI- HYTTE-21			<2	0	77	0	28,51	Normal	8,1	Normal	0,11
2018-01159	2	09.05.2018 17:17	MJØSLI- HYTTE-RENTVANN			<2	0	Ikke påvi	0	28,01	Normal	8,2	Normal	0,07
				Antall prøver	5	20	10	19	19	20	19	20	19	20
				Middelverdi	0	0,8	0	783,778	0	29,922	N/A	8,12	N/A	0,119
				Median	0	<2	0	94	0	29,92	N/A	8,1	N/A	0,12
				Minste verdi	0	<2	0	3	0	28,01	N/A	7,9	N/A	0,06
				Høyeste verdi	0	13	0	8 000	0	31,32	N/A	8,4	N/A	0,27
				Grenseverdi nedre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,5	N/A	N/A
				Grenseverdi øvre	0	N/A	0	N/A	0	250	Akseptabe	9,5	Akseptabe	N/A
				Antall innenfor grenseverdi	5	20	10	19	19	20	19	20	19	20
				Antall utenfor grenseverdi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0